



Commune Le Mené

Vérifications périodiques et maintenance  
d'équipements de sécurité et de secours incendie

## CAHIER DES CHARGES

# **Article 1 : Objet de la consultation**

## **1.1 Préambule**

Le présent marché porte sur la vérification périodique des équipements de sécurité et de secours incendie (extincteurs, RIA, désenfumage, système d'alarme) et la maintenance préventive et corrective des extincteurs et RIA, dans les bâtiments communaux de Le Mené.

Il appartient au candidat d'alerter le service technique de la mairie de Le Mené si certaines prestations ont été omises dans le cahier des charges.

Après sa conclusion, le marché peut être éventuellement modifié par avenant.

## **1.2 Documents contractuels**

Le marché est constitué par ordre de priorité des pièces contractuelles suivantes :

- L'acte d'engagement
- Le règlement de consultation
- Le cahier des charges
- Les bordereaux de prix
- Les détails quantitatifs estimatifs

## **1.3 Cadre général des prestations**

La consultation porte sur :

- La vérification périodique réglementaire et la maintenance des équipements suivants répertoriés par bâtiment en annexe1 :

- Extincteurs
- RIA

La maintenance correspondant au remplacement des étiquettes, de pièces détachées (joint, goupille, flexible, tromblon, sparklet...), du plombage, au rechargement des extincteurs.

- La vérification périodique réglementaire des équipements suivants répertoriés par bâtiment en annexe1 :
  - Systèmes d'alarme
  - Systèmes de sécurité incendie
  - Systèmes de désenfumage

**Une fiche méthodologique présentant le déroulement d'une vérification périodique devra être jointe à l'offre.**

### **1.3.1 Objectif de la commune de Le Mené**

- 1-Sécurité des usagers, du personnel, des bâtiments et de l'environnement
- 2- Fiabilité des installations
- 3- Suivi des interventions

### **1.3.2 Obligations de la commune de Le Mené**

La commune de Le Mené s'engage, pendant toute la durée du marché :

- A garantir au titulaire contactant le libre accès des appareils, équipements et installations,
- A assurer la fourniture de l'énergie nécessaire à l'alimentation des appareils et équipements, conforme aux spécifications particulières des installations,
- A donner au titulaire contractant tous renseignements mis à jour concernant l'identification de l'établissement.

### 1.3.3 Engagement et obligation du titulaire contractant

Dans le cadre du présent marché, le titulaire garantit à la commune de Le Mené : la satisfaction des occupants des sites par la qualité et la continuité de service, le respect des conditions de fonctionnement des installations, les conditions de travail en milieu occupé, les performances optimales de fonctionnement des installations, la fiabilité et la pérennité des installations, le maintien des installations en conformité avec la réglementation applicable et les règles de l'art, la propreté des locaux (après intervention) où sont situées les installations, l'assistance et le conseil technique au service technique de la commune.

Afin de permettre au titulaire d'évaluer l'étendue le marché il est fourni un inventaire des installations par site, par commune déléguée (annexe 1) et un récapitulatif des installations par commune déléguée (annexe 2).

Le titulaire s'engage, dans le cadre de cette consultation :

- A présenter un calendrier annuel des interventions. Ce dernier devra être fourni au service technique de la commune et devra être scrupuleusement respecté. Le calendrier de l'année n+1 sera fourni au plus tard en octobre de l'année n.
- A effectuer les vérifications périodiques réglementaires pour les équipements mentionnés à l'article 1.3 du Cahier des charges.
- A effectuer les prestations de maintenance nécessaires en vue du fonctionnement normal des équipements de sécurité et de secours incendie dans les conditions réglementaires de sécurité.
- A remplir après chaque intervention le registre de sécurité accessible dans chaque établissement protégé par une boîte spécifique (ouverture avec une clef triangle). Le titulaire devra avertir la commune en cas d'anomalie et faire une proposition corrective dans un délai de deux semaines (émission d'un devis).
- A transmettre un rapport de vérification et de maintenance le cas échéant, reprenant les opérations réalisées dans un délai maximum d'une semaine après la réalisation de la visite,
- A transmettre 4 semaines après la date de la dernière visite annuelle ( ou avant le 31 décembre de l'année n), un rapport annuel reprenant l'ensemble des interventions par site avec au minium les éléments suivants :
  - les dates d'intervention par site
  - un descriptif des opérations effectuées de maintenance préventives et correctives
  - des préconisations d'amélioration en terme de système de sécurité et de secours incendie.
  - Le bordereau de prix n°2 actualisé
  - La liste des prix unitaires des pièces détachées actualisée

Le rapport correspondant, devra faire état de préconisations chiffrées pour l'ensemble des dispositifs existants de sécurité et secours incendie (extincteurs, RIA, BAES, système d'alarme ou SSI, système de désenfumage, plan d'évacuation).

Il devra aussi :

- répertorier l'ensemble des équipements de sécurité et de secours incendie (extincteurs, RIA, BAES, systèmes de désenfumage, équipement d'alarme, système de sécurité incendie) par site,
- préciser la pertinence des types d'équipements installés en fonction du risque d'incendie et de leur emplacement,
- préciser la pertinence de la dotation en équipement (quantité réglementaire) par site, en mentionnant la référence réglementaire,
- estimer les installations manquantes ou incomplètes du point de vue de la réglementation, la référence réglementaire devra être précisée.

A l'issue de la réception de ce rapport, les propositions de modification ou d'acquisition d'équipements complémentaires seront étudiées par la collectivité avant toute mise en place effective à la vue du chiffrage, objet du devis.

- A assurer un rôle de conseil durant toute la durée du contrat, une rencontre annuelle pourra être demandée par la commune de Le Mené suite à l'envoi du rapport annuel.

Le remplacement d'équipement complet (système d'alarme ou de désenfumage et autres) n'est pas compris dans le marché et devra faire l'objet de devis spécifiques, soumis au préalable à la personne responsable du marché. A la demande de l'ordonnateur vous pourrez adresser votre devis au service technique de la commune de Le Mené.

## **Article 2 : Dispositions techniques générales**

### **2.1 Références légales et réglementaires**

Les dispositions techniques générales qui doivent être appliquées par le titulaire contractant pour l'exécution des prestations sont celles recueillies :

1- Par le code de la construction et de l'habitation tant sur l'aspect légal que réglementaire notamment :  
Conformité aux règles de protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public :

- article R 121 à 123-55
- articles R 152-1 à 152-8

2- Par le code du travail notamment :

Conformité aux règles d'hygiène et de sécurité, aux règles de coordination générale et de mesures de prévention contre les risques d'accidents :

- articles R4511-1 à R45 14-10

3- Règlement sécurité incendie

Conformité au règlement de sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié et mis à jour).

Cette énumération de la réglementation n'est donnée qu'à titre d'information. Elle ne peut constituer une énumération limitative, l'entrepreneur devant se référer à tous les règlements, lois, etc., afférents à sa spécialité.

## **2.2 Normes et règlements**

Le titulaire contractant réalise l'ensemble de sa mission conformément aux règles de l'art et aux normes françaises. Il livre les équipements et installations en parfait état de fonctionnement.

Au cours du marché, le prestataire contractant pourra proposer des améliorations techniques des installations. Elles doivent permettre soit de rationaliser les installations, soit d'en faciliter l'entretien.

Dans le cas où une nouvelle réglementation impose une modification des installations, le prestataire contractant devra fournir un devis des travaux nécessaires à la mise en conformité en le référençant à partir des dispositifs réglementaires demandés. Ces travaux, s'ils sont importants, feront l'objet d'un marché spécifique.

## **2.3 Jours d'exécution et d'intervention**

Les interventions sont effectuées pendant les jours ouvrés des différents sites et aux heures ouvrées du titulaire contractant. Un calendrier des interventions devant être fourni au service technique. En contrepartie, la commune s'engage à donner accès à tous les bâtiments suivis dans le cadre de la présente consultation. Un accompagnement du technicien du titulaire pourra être réalisé si nécessité, Nota : la programmation anticipée des interventions permettra de prendre en considération les impondérables de certains établissements (spectacles, temps scolaire...).

## **2.4 Qualification du personnel**

Le titulaire s'engage à intervenir avec du personnel qualifié et de compétences parfaitement adaptées aux matériels et systèmes de plusieurs fabricants et constructeur constituant les installations du présent marché.

## **2.5 Fin de contrat**

Le titulaire contractant s'engage à laisser en fin d'exécution du marché, les matériels et équipements en état normal d'entretien et de fonctionnement,

Un procès verbal contradictoire est établi avec le nouveau titulaire contractant qui mentionne la nature et l'état des équipements.

En cas de carence constatée dans l'exécution des clauses du présent marché, les travaux de remise en état sont réalisés soit par le titulaire contractant sortant avant la fin de son contrat, soit par le titulaire contractant entrant. Dans ce cas, il est facturé aux frais exclusifs du titulaire sortant avec application, des pénalités pour mauvaise exécution prévues au marché.

## 2.6 Contrôle de l'exécution des prestations

Le service technique de la commune se réserve le droit de faire effectuer à tout moment, par un bureau de contrôle tiers choisi et rémunéré par lui, les contrôles réglementaires (ex : obligation de contrôle des SSI de catégorie A ou B dans les ERP de 1<sup>er</sup> groupe) ainsi que tout contrôle supplémentaire qu'il jugerait nécessaire, concernant notamment l'aspect qualitatif et ou quantitatif de la prestation.

### Article 3 : Prix – Révision de prix

Le marché est passé par application de prix unitaires dont le libellé est donné dans les bordereaux des prix unitaires joints.

Le prix du marché comprend toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à l'emballage et au transport jusqu'au lieu de livraison. Le prix doit être affiché en € HT et en € TTC, avec un détail de toutes les taxes et des taux.

Le prix sera révisé annuellement à la date d'échéance du contrat par l'application de la formule suivante :

$$P = P_0 (0.125 + 0.875) I_1 / I_0$$

P = Prix révisé

P<sub>0</sub> = Prix initial

I<sub>1</sub> = indice du coût horaire – tous salariés (ICHT-TS) à la date de révision

I<sub>0</sub> = indice du coût horaire – tous salariés (ICHT-TS) à la date précédant la révision

Les indices sont publiés mensuellement par l'INSEE.

Pour application de la formule de révision annuelle, à l'issue de la première année, l'indice I<sub>0</sub> utilisé est le dernier indice publié au « mois zéro », l'indice I<sub>1</sub>, l'indice du mois « mo+12 ».

Le titulaire s'engage à transmettre le détail de l'augmentation des tarifs un mois avant son application.

### Article 4 : Pénalités

La formule de pénalité sera appliquée dans les cas suivants :

- par jour de retard d'exécution suivant le calendrier des interventions contractuel,
- par jour de retard de transmission du rapport annuel
- pour tout manquement à l'obligation de renseigner et d'émarger les registres de sécurités , conformément à l'article 1.3.3 du Cahier des Charges.

Dans le cas de résiliation du marché, les pénalités pour retard sont éventuellement appliquées jusqu'à la veille incluse du jour de la date d'effet de la résiliation.

$P = PA * R / 400$ , dans laquelle :

P = le montant de la pénalité

PA = Prix annuel du marché

R = le nombre de jours de retard

## **Article 5 : Modalités de règlement**

Le délai global de paiement est de trente (30) jours à compter de la réception de la demande de paiement par le Maître de l'ouvrage. Le paiement est effectué par virement administratif.

Ce délai de paiement pourra être suspendu à tout moment par l'administration, en cas de facturation non conforme au présent marché, par l'envoi au titulaire d'un courrier recommandé lui faisant connaître les raisons de la suspension. Cette dernière courra jusqu'à la remise, par le titulaire, de la totalité des pièces réclamées.

Le titulaire a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires en cas de retard dans les mandatements, sauf si ce retard résulte du titulaire.



## Commune Le Mené

### Vérifications périodiques et maintenance d'équipements de sécurité et de secours incendie

## ANNEXE 1

### Inventaire des installations de sécurité et secours incendie par commune déléguée et par site



# LANGOURLA

Bâtiment	Adresse	ERP		Surface dév. en m²	Extincteurs									RIA	Désenfumage		BAES	SSI			
					CO2			EAU			POUDRE				Exutoire mécanique	Exutoire pneumatique		Central alarme	Déclencheur autonome Manuel	Déclencheur automatique	
		Cat	Type		2kg	5kg	6kg	2L	6 L	9L	2kg	4kg	6kg	9kg							
Ateliers municipaux stockage	ruelle Précomard			293									2								
Bibliothèque	3, place de la mairie	5	S	38					1								1				
Ecole/cantine	8, rue André Fauchet	5	R	616	4				3				2				10	1	3		
Eglise	rue André Fauchet	3	V3	660									1				3				
Mairie déléguée	5, place de la mairie	5	W	206					1				1				2				
Ancienne agence postale	place de la mairie			50					1								1		1		
Maison associations	15, rue André Fauchet	5	L	270	1				3								7				
Pavillon accueil	la Ville Ducas			72	1				1												
Salle polyvalente	19, rue André Fauchet	3	L 3	814	3				2				1		1	3	15	1	6		
Théâtre de verdure	la Ville Ducas	2	L2	875	1				3								2				
Vestiaires douches	rue du stade	5	PA	70									1								
					10	0	0	0	15	0	0	0	6	2		3	0	41	2	10	0

# LE GOURAY

Bâtiment	Adresse	ERP		Surface dév. en m²	Extincteurs									RIA	Désenfumage		BAES	SSI			
		Cat	Type		CO2			EAU			POUDRE				Exutoire mécanique	Exutoire pneumatique		Central alarme	Déclencheur autonome Manuel	Détecteur automatique	
					2kg	5kg	6kg	2L	6 L	9L	2kg	4kg	6kg								9kg
Mairie	1 rue de Penthièvre	5	W	318	1				2							5	1	2			
Foyer des jeunes	Les Landes	5	PA - L	70					1							1					
Restaurant scolaire	impasse de la Gare	3	L - N	850	1				1							6		2	2		
Cuisine resto-salle	impasse de la Gare	3	L		1	1										4			1		
Salle des fêtes	impasse de la Gare	3	L		1				3						2	3	5	1	6		
Médiathèque	Place de la Mairie	5	R - S	185	1				1							6	1	3			
Eglise		3	V	770	1				1							3					
Ecole de Croquelin	Place de la Mairie	5	R	947	1				4				1			15	1	4			
Salle amicale laïque	impasse de la Gare			50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Salle de la résidence	résidence de la Mairie	5	L	98					1							2					
Chaufferie bois	impasse de la Gare			37									1								
Espace Récréatif	Les Landes	5	L	305	1				1							5	1	1			
Halle sportive	Place de la Mairie	5	X	760	1				3							7	1	2	?		
Jeux boules	impasse de la Gare	5	X	210					1												
CLSH	Bourg	5	R	166	1				1							7	1	2			
					10	1	0	0	20	0	0	0	1	1		2	3	66	7	22	3

# PLESSALA

## INCENDIE PLESSALA

Bâtiment	Adresse	ERP		Surface dév. en m²	Extincteurs									RIA	Désenfumage		BAES	SSI/ Equipement d'alarme			
		CO2			EAU			POUDRE			Exutoire mécanique	Exutoire pneumatique	Central alarme		Déclencheur autonome Manuel	Déclencheur automatique					
		Cat	Type		2kg	5kg	6kg	2L	6 L	9L								2kg	4kg	6kg	9kg
Atelier technique	ZA de la Perrière							2								2					
Ateliers relais / Hangars de stockages allées boules couvertes	10, Rue de hauts champs	5		4281																	
Bibliothèque	Rue du DC Belamy	5	S													1					
Centre culturel	Rue de la poste	4	L	800	3			3								11	1	1			
Chaufferie	Rue du DC Belamy												2								
Ecole	Rue Botrel	5	R	2135	3			6					2	1			1	13	1	3	
Eglise	Place de l'église	5	V	1400									1					4			
Local des jeunes	Fontaine et père	5	L	72																	
Mairie & poste	Place de la Métairie	5	W	900				1								1					
Salle de musique et bureau asso	rue de la métairie (prolongement mairie)	5																			
Sous station de chauffage	rue de la métairie (prolongement mairie)																				
Maison de Philomène	Rue de la fontaine St Père	5	L	240									1	1							
Garderie	Rue de la fontaine st père au dessus salle Philomène	5	L											1				2			
Maison de santé	rue des chataigniers	5	W		2			2													
Relais Salle et studio enregistrement	La Hautière	4	L	490	1			3								2	7	1	4		
Gîte étapes (relais de la Hautière)	La Hautière	5	RH															1		2	
Salle de réunion	Place de l'église (juste après rue de la mairie en remontant sur la gauche)	5	L																		
Salle des sports	Rue de la Clôture	2	X	1714																	
Vestiaires douches stade Jean Darcel	Stade Jean Darcel			115									1					/			
					9	0	0	0	17	0	0	1	8	1		0	4	40	4	8	2

### Service technique

Tracto voirie											1			
Tracteur CLASS														
Tracteur SAME														
Tracteur John deere														
Camion														
berlingo														
Trafic EV											1			

Saint Gilles Du Mené

Bâtiment	Adresse	ERP		Surface dév. en m²	Extincteurs									RIA	Désenfumage		BAES	SSI/équipement d'alarme			
		Cat	Type		CO2			EAU			POUDRE				Exutoire mécanique	Exutoire pneumatique		Central alarme	Déclencheur autonome Manuel	Déclencheur automatique	
					2kg	5kg	6kg	2L	6 L	9L	2kg	4kg	6kg								9kg
Atelier municipal	Rue des écoles			178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bibliothèque (presbytère)	rue de la fontaine	5	S																		
Salle associative (Presbytère)	rue de la fontaine	5	L	124																	
Cantine	place de la mairie	5		120	1											2	Avertisseur Raccordé à l'école				
Ecole	Rue des écoles	5	R	322	1			3								5	1	2			
Salle TAP	Rue des écoles	5																			
Eglise	rue de l'église	5	V	500				1					1			/	/				
Foyer des jeunes	rue des jardiniers (rue de la Fontaine ?)	5	L	38									1			3	1	1			
Jeux de boules	place de la mairie	5	PA	85																	
Mairie	1, place de la mairie	5	W	481				1								2					
Salle des fêtes	place de la mairie	5			1			2						1		1	5				
Vestiaire football	rue du stade	5	PA	115									1								
					3	0	0	0	7	0	0	0	3	0	1	0	1	17	2	3	0

Saint Gouëno

Bâtiment	Adresse	ERP		Surface dév. en m²	Extincteurs									RIA	Désenfumage		BAES	SSI/équipement d'alarme			
		CO2			EAU			POUDRE			Exutoire mécanique	Exutoire pneumatique	Central alarme		Déclencheur autonome Manuel	Déclencheur automatique					
		2kg	5kg		6kg	2L	6 L	9L	2kg	4kg								6kg	9kg		
Ancienne poste et habitation	12, Rue du léry			256				1					1								
Atelier communal	18, Rue des Manoirs			182	1								1								
Jeux de boules	Bourg	5	X	210				1													
Bâtiment camping et garage	Bourg			298									1								
Bibliothèque	Place de l'église	5	S					1								1					
Mairie	10, Place de l'église	5	L	457	1			1	1							4	1	1			
chaufferie bois	Place Jean- Baptiste Latouche			50									2								
Ecole de la Saude	La Saude	5	R	473				1													
Eglise	Bourg	5	V	557				1								2					
Espace enfance	Bourg	4	R	309	2			6							1	11	1	5			
Salle des aînés ruraux	24, Rue du Léry			192	1			1													
Salle polyvalente et salle des fêtes	Bourg	4	L	465	2			3						2		10	1	8			
Stockage bois/panneaux solaires	Guenorme			195									1								
					6	1	0	0	16	1	0	0	4	2		2	1	28	3	14	0

# Saint Jacut Du Mené

INCENDIE  
St JACUT DU MENE

Bâtiment	Adresse	ERP		Surface dév. en m²	Extincteurs										RIA	Désenfumage		BAES	SSI			
		CO2			EAU			POUDRE				Exutoire mécanique	Exutoire pneumatique	Central alarme		Déclencheur autonome Manuel	Déclencheur automatique					
		2kg	5kg		6kg	2L	6 L	9L	1kg	2kg	4kg								6kg	9kg		
ancienne mairie	rues des forges			180																		
bibliothèque	rue de la chapelle	4	S	230	1				1									4	1	3		
mairie	rue de la chapelle	4	W	400	2				4									10	1	6		
chaufferie bois	rue des brulons			310										1								
école	rue des écureuils	5	R	1418	3				5					1				14	1	3		
école cantine	rue des écureuils	5	R		1	1			4					1				8		6		
Eglise	rue des forges	5	V	600					2				1	1				2				
Espace jeux de boules	rue des forges	5	X						1													
foyer / Maison des associations	rue des forges	5	L	243					1													
Salle Catéchisme	rue du 19 mars 1962	5	L						1													
hall de loisirs (bornes de camping)	rue des écureuils		PA	318										2				3				
local asso	rue des brulons									1												
local des services techniques	rue des brulons			800					1					1	1			3				
salle des fêtes	rue des forges	3	L	625	1				4					1			2	8	1	4		
vestiaire tribunes et rangement	rue des écureuils	5	PA	230										2						3		
					8	1	0	0	24	1	0	0	1	10	1	0	0	2	52	4	25	0

tracteur	service technique									1			
Berlingo									1				
									1	1			

# Collinée

INCENDIE  
COLLINEE

Bâtiment	Adresse	ERP		Surface dév. en m²	Extincteurs										RIA	Désenfumage		BAES	SSI/équipement d'alarme			
		CO2			EAU			POUDRE				Exutoire mécanique	Exutoire pneumatique	Central alarme		Déclencheur autonome Manuel	Détecteur automatique					
		2kg	5kg		6kg	2L	6 L	9L	1kg	2kg	4kg								6kg	9kg		
Ateliers municipaux et serre	Rue André Gilles			877					3									2				
Boulodrome	Rue des Musiciens	5	X	261					1													
Centre culturel	Rue des Musiciens	2	L	1744	4	1			7						2	5	1	26	1	8		
Ecole Musique	Rue des Musiciens	5	R	164					1									3				
Chauderie bois	Rue des Musiciens			66														1				
Ecole élémentaire	rue Pierre Gineste	5	R	1000	2				4									8	1	5		
Ecole maternelle	rue Pierre Gineste	5	R	773	1				5									11	1	1		
Ecole restaurant scolaire	rue Pierre Gineste	5	R	1000	1				1									2	1	1		
Eglise	Place de la Cohue	5	V	576					1									3		1		
Foyer des jeunes	rue baillot	5	L	126					2									1				
Mairie déléguée	2 rue Simon d'Estiennes	5	W	310	1				3									6				
Mairie principale	24, La Croix Jeanne Even	5		765	8				5					1			1	17	1	7		
Maison de santé	1, Rue des Musiciens	5	W	290	2				2									5				
Médiathèque	2 Rue Simon d'Estienne	5	S		1				3								1	10	1	4		
Poste	19 Rue du Mené	5	W	366																		
Salle communale ancienne bibliothèque	Rue Simon d'Estienne	5	L	70					1									2				
Salle des associations	Place de la Mairie	5	L	112					1									1				
Salle omnisports	Rue du Plenit	3	X	1533	1				5					1		8		11	1	6		
Vestiaires douches (foot)	Rue André Gilles	5	PA	125										1								
					21	1	0	0	45	0	0	0	0	4	0	2	13	3	109	7	33	0

CAR CRAFTER	service technique											1			
CAR														1	
Désherbeur												1			
Véhicules EV										4					
Tracteurs Class												1			
					0	0	0	0	0	0	4	3	0	1	0

Nota : Inventaire qui sera à confirmer à l'occasion des premières visites.



Commune Le Mené

Vérifications périodiques et maintenance  
d'équipements de sécurité et de secours incendie

## ANNEXE 2

Récapitulatif des installations  
par commune déléguée

## LE MENE – BILAN équipements sécurité incendie

	nombre de bâtiment	Extincteurs											RIA	Désenfumage		BAES	SSI		
		CO2			EAU			POUDRE						Exutoire mécanique	Exutoire pneumatique		Central alarme	Déclencheur autonome Manuel	Détecteur automatique
		2kg	5kg	6kg	2L	6 L	9L	1kg	2kg	4kg	6kg	9kg							
LANGOURLA	11	10	0	0	0	15	0		0	0	6	2	0	3	0	41	2	10	0
LE GOURAY	13	10	1	0	0	20	0		0	0	1	1	0	2	3	66	7	22	3
PLESSALA	15	9	0	0	0	17	0		0	1	8	1	0	0	4	40	4	8	2
ST GILLES DU MENE	8	3	0	0	0	7	0		0	0	3	0	1	0	1	17	2	3	0
ST GOUËNO	11	6	1	0	0	16	1		0	0	4	2	0	2	1	28	3	14	0
ST JACUT DU MENE	10	8	1	0	0	24	1	1	0	1	10	1	0	0	2	52	4	25	0
COLLINEE	19	21	1	0	0	45	0		0	0	4	0	2	13	3	109	7	33	0
TOTAL Bâtiments	87	67	4	0	0	144	2	1	0	2	36	7	3	20	14	353	29	115	5

### Service technique-transport

COLLINEE	5	0	0	0	0	0	0	4	3	0	1	0	
PLESSALA	2								2				
ST JACUT DU MENE	1							1	1				
TOTAL matériels – véhicules	8	0	0	0	0	0	0	5	6	0	1	0	12

### Service environnement

COLLINEE – station épuration les Nouettes					1								
COLLINEE – station d'eau la Petite Côte													1
PLESSALA – sation épuration rue du Séhet	1				1								
TOTAL matériels – véhicules	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	4

<b>TOTAL EXTINCTEURS</b>
279